

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB67.H04559

Срок действия с 10.09.2013 по 09.09.2016

№ 0821952

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.11AB67.  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТИФ-ТЕСТ".  
121351, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 20, корп. 1, тел. (499) 346-37-15, E-mail info@sertif-test.ru.

## ПРОДУКЦИЯ

Радиаторы отопительные алюминиевые секционные «Оверон» «СКР-АЛ500»  
ТУ 4935-014-76049693-2013.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

49 3517

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31311-2005, ГОСТ Р53583-2009

код ТН ВЭД России:

7615 20 000 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Открытое акционерное общество «Аскольд»  
ИНН 2501001009.

Адрес: 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5.  
Телефон (42361) 5-01-10, факс (42361) 5-01-78.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Открытое акционерное общество «Аскольд»  
ИНН 2501001009.

Адрес: 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5.  
Телефон (42361) 5-01-10, факс (42361) 5-01-78.

## НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 315-2013-007 от 20.08.2013 г.  
Испытательного центра ООО "Астория", рег. № РОСС RU.0001.21МЭ68 от 28.10.2011,  
адрес: 105568, г. Москва, ул. Челябинская, д. 19, корп. 4, оф. 3

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Радиаторы могут использоваться в системах отопления с температурой теплоносителя до 130°C и рабочим давлением до 2,0МПа. Водородный показатель (рН) воды должен быть не менее 7 и не более 8,5

Инспекционный контроль: сентябрь 2014 г., сентябрь 2015г.

Схема сертификации: 3.

Руководитель органа

(заместитель руководителя)

Эксперт

подпись

подпись

А.Н. Буланов

инициалы, фамилия

Е.Э. Кузнецова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации